平成30年度

	水質基準項目	浄水基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電
1	一般細菌	100 個/mL 以 下	不検出	不検出	不検出	不検出																				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出																				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以 下	0.26	0.18	0.29	0.23																				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
15	1，4－ジオキサン	0.05 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
21	塩素酸	0.6 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
26	臭素酸	0.01 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
31	ホルムアルデヒト	0.08 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
38	塩化物イオン	200 mg/L 以 下	16.2	34.1	16.4	39.8																				
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
40	蒸発残留物	500 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
45	フェノール類	0.005 mg/L 以 下	―	―	―	―																				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.0 mg/L 以 下	0.23	0.43	0.29	0.4																				
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.6	6.7																				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																				
50	色度	5 度 以 下	<0.1	0.1	0.2	0.1																				
51	濁度	2 度 以 下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																				