令和3年度

	水質基準項目	浄水基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電
1	一般細菌	100 個/mL 以 下	0	0																						
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出																						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以 下	―	―																						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以 下	―	―																						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以 下	―	―																						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以 下	―	―																						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以 下	―	―																						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―																						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以 下	―	―																						
15	1，4－ジオキサン	0.05 mg/L 以 下	―	―																						
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以 下	―	―																						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
21	塩素酸	0.6 mg/L 以 下	―	―																						
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以 下	―	―																						
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以 下	―	―																						
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以 下	―	―																						
26	臭素酸	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以 下	―	―																						
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以 下	―	―																						
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以 下	―	―																						
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以 下	―	―																						
31	ホルムアルデヒト	0.08 mg/L 以 下	―	―																						
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―																						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以 下	―	―																						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以 下	―	―																						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	―	―																						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以 下	―	―																						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以 下	―	―																						
38	塩化物イオン	200 mg/L 以 下	17	28																						
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以 下	―	―																						
40	蒸発残留物	500 mg/L 以 下	―	―																						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以 下	―	―																						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以 下	―	―																						
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以 下	―	―																						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
45	フェノール類	0.005 mg/L 以 下	―	―																						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.0 mg/L 以 下	<0.3	0.4																						
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9																						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし																						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし																						
50	色度	5 度 以 下	<0.5	<0.5																						
51	濁度	2 度 以 下	<0.1	<0.1																						
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以 下	―	―																						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以 下	―	―																						
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以 下	―	―																						
	従属栄養細菌	2000 個/mL 以 下	―	―																						