令和6年度

	水質基準項目	浄水基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電	岩内	雷電
1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0																		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出																		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.0003	<0.0003																		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.00005	<0.00005																		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.002	<0.002																		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.004	<0.004																		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	―	―	―	―	0.2	0.1																		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.05	0.06																		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.1	<0.1																		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.0002	<0.0002																		
15	1，4－ジオキサン	0.05 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.005	<0.005																		
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.06	0.1																		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.002	<0.002																		
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	0.008																		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.003	0.007																		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	―	―	―	―	0.001	0.007																		
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	―	―	―	―	0.001	0.027																		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.003	0.005																		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	0.012																		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.001	<0.001																		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.008	<0.008																		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.01	<0.01																		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.02	<0.02																		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.03	<0.03																		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.01	<0.01																		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	―	―	―	―	7	25																		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.005	<0.005																		
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	17	24	12	23	10	27																		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	―	―	―	―	16	37																		
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	―	―	―	―	54	170																		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.02	<0.02																		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.002	<0.002																		
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	―	―	―	―	<0.0005	<0.0005																		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.0 mg/L 以下	0.4	0.5	<0.3	0.5	<0.3	0.4																		
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.6	7.0	6.8	6.9	6.8																		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																		
50	色度	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																		
51	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																		
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		
	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下	―	―	―	―	―	―																		
	PFOS及びPFOA	0.0005 mg/L 以下	―	―	―	―	―	―																		